

Согласовано «Утверждаю»

на заседании профкома Директор ГБОУ «СОШ №8 г. Назрань»

«30» октября 2022 г. (Азиева Р.М.)



Противопожарные правила для ГБОУ «СОШ №8 г. Назрань»

I. Общие положения

1. Ответственность за противопожарное состояние ГБОУ «СОШ №8 г. Назрань» возлагается на директора.

Кроме того, в каждом учебном кабинете, лаборатории, мастерской и библиотеке назначаются лица, ответственные за их пожарную безопасность.

2. Здания школ и детских учреждений должны иметь не менее двух самостоятельных выходов. Забивать, а также загромождать двери существующих основных или запасных выходов запрещается.

3. МОУ «Гимназия» должна быть обеспечена телефонной связью. У телефонов должны быть вывешены таблички с надписью: «О пожаре звонить по телефону — 01».

4. Администрацией школ и детских учреждений на случай возникновения пожара должен быть разработан план эвакуации детей с четким распределением обязанностей между всем обслуживающим персоналом и учащимися старших классов. План должен быть разработан отдельно на дневное и ночное время.

Для учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и библиотек должны быть разработаны противопожарные инструкции.

Администрация обязана ознакомить весь персонал и учащихся с планом эвакуации и периодически проводить инструктаж о порядке действий сотрудников в случае пожара.

5. В ночное время в детских учреждениях должен выделяться дежурный персонал в соответствии с утвержденными типовыми нормами.

6. В школах и детских учреждениях, при отсутствии киноаппаратной, запрещается демонстрировать фильмы на горючей киноплёнке.

7. Отогревание газовых, водопроводных канализационных труб и отопления разрешается производить только горячей водой или горячим песком.

8. Установка и оформление новогодних елок допускается с обязательным выполнением действующих противопожарных правил и инструкций.

9. Помещения детских учреждений и школ должны быть обеспечены средствами пожаротушения по установленным нормам. Средства пожаротушения должны содержаться всегда в исправном состоянии и использоваться только по прямому назначению.

II. Содержание помещений

10. Запрещается хранение каких-либо предметов на лестничных клетках, в коридорах и вестибюлях. Коридоры и проходы к лестничным клеткам, а также выходы из классных (групповых) комнат и спален должны быть всегда свободными.

11. Запрещается:

- а) сдавать часть помещений школы или детского учреждения в аренду без согласования органов Госпожнадзора;
- б) переуплотнять помещения групповых комнат и спален свыше установленных норм;
- в) приспособливать чердачные помещения под жилье, склады, архивы и хранить на чердаках горючие и др. материалы;
- г) засыпать чердаки для утепления перекрытий горючими материалами;
- д) устраивать кладовки и раздевалки в лестничных клетках (под лестничными маршами);

12. Двери, ведущие с лестничных клеток на чердаки, должны быть заперты и опломбированы. Ключи от запертых дверей должны храниться у дежурного по школе или детскому учреждению.

13. Курить и пользоваться открытым огнем на чердаках, в подвалах, кладовых, групповых комнатах и коридорах запрещается.

14. Проживание обслуживающего персонала и других лиц в помещениях детских учреждений, за исключением помещений, отделенных от детских учреждений глухими капитальными стенами, запрещается.

III. Содержание электрооборудования и нагревательных приборов

15. В школьных и детских учреждениях разрешается пользоваться только электрическим освещением.

16. Вся электросеть должна постоянно находиться в исправном состоянии.

17. Для защиты электросети должны применяться предохранители промышленного изготовления.

18. Не разрешается вешать одежду и другие предметы на выключатели, ролики, электропроводку, а также закрывать или заклеивать электропровода и арматуру обоями, бумагой и плакатами.

19. Применение электроплиток и электроутюгов в групповых комнатах не разрешается. Электроплитки могут применяться лишь в кабинетах врачей, а электроутюги — в специально приспособленных гладильных комнатах.

Оставлять включенные электроприборы без надзора или поручать надзор за ними детям запрещается.

IV. Содержание учебно-производственных мастерских и лабораторных помещений

20. Все силовое и осветительное электрохозяйство должно соответствовать требованиям правил устройства электроустановок и должно быть обеспечено нормальной электрозащитой, соответствующей допустимой нагрузке.

21. Станки, верстаки, рабочие столы и прочее оборудование в помещениях мастерских не должны загромождать проходов и выходов из помещения. Ширина основных проходов должна быть не менее одного метра.

22. Устройство фанерных или дощатых неоштукатуренных кладовок в лабораториях и мастерских запрещается.

23. Включение и выключение учащимися электромоторов, вентиляционных установок и других приборов без надзора преподавателя запрещается.

24. Хранение легковоспламеняющихся жидкостей, необходимых для работы в лабораториях и мастерских, допускается только в ограниченных количествах и в металлических шкафах или ящиках.

25. Промасленный обтирочный материал должен в процессе работы собираться в металлические ящики с крышками, а по окончании работы удаляться.

26. Для разогревания клея должны быть оборудованы специальные электрические клееварки.

27. По окончании занятий помещения мастерских и лабораторий должны очищаться от производственных отходов и осматриваться руководителем занятий, а электросеть должна быть обесточена.

28. В помещениях мастерских и лабораторий должны иметься следующие средства пожаротушения: химические густопенные огнетушители, ящики с сухим просеянным песком емкостью не менее 0,5 куб. м каждый и совки. В лабораториях, кроме того, должно иметься асбестовое или шерстяное грубое одеяло размером 1,5х 1,5м.

29. При обнаружении пожара необходимо:

сообщить в пожарную охрану по телефону «01», указав адрес объекта;

до прибытия пожарных подразделений организовать эвакуацию детей в безопасное место и принять меры по тушению пожара первичными средствами (огнетушителями, ПК).

Зам.директора по УВР:

